

L E G E N D A	
1	SLUDGE-TRAPP
2	DISOLEATORE
3	STOCCAGGIO OLII
4	POZZETTO PARTITORE
5	POZZETTO DI ISPEZIONE
6	VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA
7	POZZETTO DI EQUALIZZAZIONE
8	BACINO STOCCAGGIO CHEMICALS
9	VASCA DI CHIARIFLOCCULAZIONE
10	VASCA DI ASPIRAZIONE
11	FILTRO CARBONE ATTIVO
12	VASCA DI ACCUMULO
13	POZZETTO PRESSOFLUSSOSTATO
14	POZZO ASSORBENTE

PRESCRIZIONI

- QUOTA ARRIVO ACQUE METEORICHE: -0,80 m
- CAV IN CALCESTRUZZO INTERARMATURALI
- ACCIAIO TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
- LE SUPERFICI INTERNE DELLE VASCHE E DEI POZZETTI DOVRANNO ESSERE INTONACATE A STAGNEZZA COSÌ COME LE SUPERFICI DEGLI EVENTUALI BACINI DI STOCCAGGIO SERBATOI REAGENTI DOVRANNO ESSERE PROTETTI DA RIVESTIMENTO ANTI-CORROSIONE (ACIDO/BASE)
- LE BOTTOLE DOVRANNO ESSERE SUDDIVISE IN PEZZI UGUALI FACILMENTE SOLLIEVABILI
- L'UBICAZIONE DEGLI EVENTUALI BASAMENTI MACCHINARI, DEI FORI E DELLE TRACCE RIFERITE AD ESSI SARANNO STABILITE IN FASE DI MONTAGGIO

COMMITTENTE: ECO'RAIN CFS/NS 40 CFG - UNI EN 858-1/2005 PER IL NORMALE TRATTAMENTO DI "ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO" SEZIONE A-A		COMMESSA		ARCHIVIO	
PROGETTO: ECO'RAIN CFS/NS 40 CFG - UNI EN 858-1/2005 PER IL NORMALE TRATTAMENTO DI "ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO" SEZIONE A-A		DISEGNO 2		DISEGNO Vittorio SCALA 1:25 DATA 06/12/2017	
				RIFERIMENTO PREV 0/3917/17/S PROGETTO: ING. L. FANIZZI	
<p>ECOACQUE srl</p> <p>70054 Giovinazzo (BA)</p> <p>Via Bitonto, n° 87</p> <p>tel. e fax 080.3948657</p>		 <p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE</p>		<p>Http://www.ECOACQUE.it</p> <p>E-Mail: info@ecoacque.it</p> <p>Cell. 348.8081402</p> <p>P.IVA 06378290727</p>	
<p>IL PRESENTE DISEGNO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI PROPRIETA' DELLA ECOACQUE srl NE E' VIETATA LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA LA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA ECOACQUE srl</p>					
MODIFICHE				DATA	DISEGNO
A	-				
B	-				
C	-				

