

COMUNE DI BARI

OGGETTO:

Adeguamento funzionale normativo ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e del R.R. 09/12/2013 n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 152/06" delle aree di piazzale limitrofe alle officine ferroviarie meccaniche ed alla stazione presente all'interno del sito produttivo FAL di Bari Scalo in Bari - Viale Pasteur 31.

Progettista e Coordinatore Attività di Progettazione:

Dott. Ing. Vito De Benedictis

Committente:

FERROVIE APPULO LUCANE Srl

Elaborati:

IMPIANTO SUPERFICIE
SCOLANTE A - PIANTA

Scala:

1:25

Data:

Dicembre 2017

Tav.:

TAV. T.1

Elaborato tecnico di proprietà non riproducibile, copiabile o comunicabile a terzi senza autorizzazione scritta del progettista

L E G E N D A	
1	SLUDGE-TRAPP
2	DISOLEATORE
3	STOCCAGGIO OLII
4	POZZETTO PARTITORE
5	POZZETTO DI ISPEZIONE
6	VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA
7	POZZETTO DI EQUALIZZAZIONE
8	BACINO STOCCAGGIO CHEMICALS
9	VASCA DI CHIARIFLOCCULAZIONE
10	VASCA DI ASPIRAZIONE
11	FILTRO CARBONE ATTIVO
12	VASCA DI ACCUMULO
13	POZZETTO PRESSOFLUSSOSTATO
14	POZZO ASSORBENTE

PRESCRIZIONI	
- QUOTA ARRIVO ACQUE METEORICHE: -0,80 m	
- CAV. IN CALCESTRUZZO INTERAMMALIATI	
- ACCORDO TIPO BASICO AD ADERENZA MIGLIORATA	
- LE SUPERFICI INTERNE DELLE VASCHE E DEI POZZETTI DOVRANNO ESSERE INTONACATE A STAGNEZZA COSI' COME LE SUPERFICI DEGLI EVENTUALI BACINI DI STOCCAGGIO - SERBATOI REAGENTI DOVRANNO ESSERE PROTETTI DA RIVESTIMENTO ANTI-CORROSIONE (ACIDO/BASE)	
- LE BOTOLE DOVRANNO ESSERE SUDDIVISE IN PEZZI UGUALI FACILMENTE SOLLEVABILI	
- L'UBICAZIONE DEGLI EVENTUALI BASAMENTI MACCHINARI, DEI FORI E DELLE TRACCE RIFERITE AD ESSI SARANNO STABILITE IN FASE DI MONTAGGIO	

COMMITTENTE: FAL BACINO C (Sup. A) – C.so Italia, 8 – 70123 – Bari (BA)		COMMESSA	ARCHIVIO
PROGETTO: ECO'RAIN CFS/NS 100 CFG – UNI EN 858-1/2005 PER IL NORMALE TRATTAMENTO DI "ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO" PIANTA		DISEGNO 1	RIFERIMENTO PREV. 0/3916/17/S SCALA 1:25 DATA 06/12/2017 PROGETTO: ING. L. FANIZZI
<div>ECOACQUE srl 70054 Giovinazzo (BA) Via Bitonto, n° 87 tel. e fax 080.3948657</div> <div> IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE</div> <div>Http://www.ECOACQUE.it E-Mail: info@ecoacque.it Cell. 348.8081402 P.IVA 06378290727</div>			
IL PRESENTE DISEGNO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI PROPRIETA' DELLA ECOACQUE srl NE E' VIETATA LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA LA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA ECOACQUE srl			
MODIFICHE		DATA	DISEGNO
A	–		
B	–		
C	–		

