

COMUNE DI BARI

OGGETTO:

Adeguamento funzionale normativo ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e del R.R. 09/12/2013 n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 152/06" delle aree di piazzale limitrofe alle officine ferroviarie meccaniche ed alla stazione presente all'interno del sito produttivo FAL di Bari Scalo in Bari - Viale Pasteur 31.

Progettista e Coordinatore Attività di Progettazione:
Dott. Ing. Vito De Benedictis

Committente

FERROVIE APPULO LUCANE Srl

Elaborati

IMPIANTO SUPERFICIE SCOLANTE B - PIANTA

Scala:

1:25

Data:

Dicembre 2017

Tav.:

TAV. U.1

Elaborato tecnico di proprietà non riproducibile, copiabile o comunicabile a terzi senza autorizzazione scritta del progettista

	L E G E N D A
1	SLUDGE-TRAPP
2	DISOLEATORE
3	STOCCAGGIO OLII
4	POZZETTO PARTITORE
5	POZZETTO DI ISPEZIONE
6	VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA
7	POZZETTO DI EGUALIZZAZIONE
8	BACINO STOCCAGGIO CHEMICALS
9	VASCA DI CHIARIFLOCCULAZIONE
10	VASCA DI ASPIRAZIONE
11	FILTRO CARBONE ATTIVO
12	VASCA DI ACCUMULO
13	POZZETTO PRESSOFLOCCULAZIONE
14	POZZO ASSORBENTE

PRESCRIZIONI

- QUOTA ARRIVO ACQUE METEORICHE: $-0,80$ m
- CAV IN CALCESTRUZZO INTERMANUALI
- ACCIANO TIPO BASICO AD ADERENZA MIGLIORATA
- LE SUPERFICI INTERNE DELLE VASCHE E DEI POZZETTI DOVRANNO ESSERE INTONACATE A STAGNEZZA COSÌ COME LE SUPERFICI DEGLI EVENTUALI BACINI DI STOCCAGGIO SERBATOI REAGENTI DOVRANNO ESSERE PROTETTI DA RIVESTIMENTO ANTI-CORROSIONE

CAVITÀ/BASIN

- LE POZZOLE DOVRANNO ESSERE SUDDISE IN PEZZI UGUALI FACILMENTE SOLLIEVABILI
- L'UBICAZIONE DEGLI EVENTUALI BASINISSI MACCHINARI, DEI FORI E DELLE TRACCE RIFERITE AD ESSI SARANNO STABILITE IN FASE DI MONTAGGIO

COMMITTENTE: FAL BACINO C (Sup. B) – C.so Italia, 8 – 70123 – Bari (BA)

COMMESSA

ARCHIVIO

PROGETTO: ECO*RAIN CFS/NS 40 CFG – UNI EN 858–1/2005
PER IL NORMALE TRATTAMENTO
DI "ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO"
PIANTA

DISEGNO

1

DISEGNO
Vittorio

RIFERIMENTO PREV
0/3917/17/S

SCALA
1:25

DATA
06/12/2017

PROGETTO: ING. L. FANIZZI

ECOACQUE srl
70054 Giovinnazzo (BA)
Via Bitonto, n° 87
tel. e fax 080.3948657



IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE

Http://www.ECOACQUE.it
E–Mail: info@ecoacque.it
Cell. 348.8081402
P.IVA 06378290727

IL PRESENTE DISEGNO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI PROPRIETA' DELLA ECOACQUE srl NE E' VIETATA LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA LA ESPRESSA AUTOREZZAZIONE DELLA ECOACQUE srl

MODIFICHE

A	–		DATA	DISEGNO
B	–			
C	–			

